



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «Электронстандарт-прибор»

Основной государственный регистрационный номер: 1027807967846

Место нахождения (адрес юридического лица): 192286, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 35, корпус 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 188301, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, Промзона-2, улица 120 Гатчинской Дивизии;

номер телефона: 8 (81371)-91-825; адрес электронной почты: info@esp.com.ru

в лице Генерального директора Лукица Ивана Ивановича

заявляет, что Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный ИПЭС-ИКМ ИП 330-2-1.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническим условием ЖСКФ.425248.002 ТУ «Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные ИПЭС-ИКМ ИП 330-2-1»

изготовитель: Акционерное общество «Электронстандарт-прибор»

Место нахождения (адрес юридического лица): 192286, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 35, корпус 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188301, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, Промзона-2, улица 120 Гатчинской Дивизии.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8531 10 950 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытания № 251-06/19 от 07.06.2019 испытательной лаборатории ООО «ЛНК «НГБ», руководства по эксплуатации, паспорта, технических условий ЖСКФ.425248.002 ТУ.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний", ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений».

Условия и срок хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. ИПЭС-ИКМ в течение гарантийного срока хранения должны храниться согласно группе 1Л по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей. Максимальный срок хранения и консервации извещателей в упаковке производителя – 15 лет. Не требует периодической расконсервации. Температура от -50°C до +50°C. Срок службы – не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.06.2024 включительно.

(подпись)



Лукица Иван Иванович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.AM02.B.00346/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.06.2019