

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01816

ЗАЯВИТЕЛЬ№ **0001253**

Акционерное общество «Электронстандарт-прибор». Юридический адрес: 192286, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Славы, д. 35, корпус 2. Фактический адрес: 188301, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона-2, ул. 120 Гатчинской дивизии. ОГРН 1127746247199. Телефон: +7 (813) 719-18-25. E-mail: info@esp.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электронстандарт-прибор». Юридический адрес: 192286, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Славы, д. 35, корпус 2. Фактический адрес: 188301, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона-2, ул. 120 Гатчинской дивизии. ОГРН 1127746247199. Телефон: +7 (813) 719-18-25. E-mail: info@esp.com.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, выдан 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные
ИПЭС-ИКМ ИП 330-2-1, выпускаемые по техническим
условиям ЖСКФ.425248.002 ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.11.1.1-4.11.1.7).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-5/09-2015 от 16.09.2015 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 125/ОС-15 от 22.07.2015 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.;
схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ЖСКФ.425248.002 ТУ, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2015 по 30.09.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.А. Тарунтаев
подпись
В.И. Заикин
подпись

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

В.И. Заикин

инициалы, фамилия